Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 11, тел: (863) 240-67-66, E-Mail: gumchsro_rnd@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгодонску
(наименование органа государственного пожарного надзора)

347360 Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 16, тел 26-61-48, факс 26-51-48,
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

e-mail: 1ogpn_rnd@mail.ru «Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 41/1/1

Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду «Калинка» г.Волгодонска, детскому дошкольному учреждению
(категория риска – чрезвычайно высокий).
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора города Волгодонска по пожарному надзору № 41 от 14.04.2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена проверка:
с 09 час. 00 мин. «17» мая 2021 года по 13 час. 00 мин. «17» мая 2021года, с 14 час. 00 мин. «17» мая 2021 года по 18 час. 00 мин. «17» мая 2021года, с 14 час. 00 мин. «26» мая 2021 года по 16 час. 30 мин. «26» мая 2021года, с 12 час. 00 мин. «31» мая 2021 года по 12 час. 30 мин. «31» мая 2021года проведена плановая проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгодонску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы Недайводиным Владимиром Геннадьевичем в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Калинка» г. Волгодонска, детского дошкольного учреждения по адресу: РО, г. Волгодонск, ул. Ленина, 118,
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
совместно с заведующим МБДОУ ДС «Калинка» г. Волгодонска Мамыкина Л.Ю.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Объект защиты не в полном объеме оборудован знаками ПБ направления движения к эвакуационным выходам.	п.23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима	01.11.2021г.	

		в Российской Федерации".		
2.	В нарушение пункта 12 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479), не обеспечено наличие на всех дверях помещений складского и производственного назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	пункт 12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.11.2021г.	
3.	В нарушение части 3 статьи 64 Федерального закона №123 от 22.07.2008 года не представлена уточненная декларация пожарной безопасности в течение одного года со дня изменения содержащихся в ней сведений.	часть 3 статьи 64 Федерального закона №123 от 22.07.2008 года.	01.11.2021г.	
4.	Отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил.	п.2 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.11.2021г.	
5.	Направление движения к имеющимся источникам противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п.48 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.11.2021г.	
6.	В здании отсутствуют зна-	п.11 Правила противо-	01.11.2021г.	

	ки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено» .	пожарного режима в РФ №1479 от 16.09.2020г.		
7.	В ряде случаев не обозначены знаками пожарной безопасности звуковые, речевые оповещатели и ручные пожарные извещатели	п.4.3 ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.	01.11.2021г.	
8.	Не предоставлен график и акты по очистке воздуховодов систем вентиляции.	п.43, п.124 Правила противопожарного режима в РФ №1479 от 16.09.2020года.	01.11.2021г.	
9.	В ряде случаев имеются запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов которые не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п.26 Правила противопожарного режима в РФ №1479 от 16.09.2020года.	01.11.2021г.	
10.	На объекте защиты при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), а также при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	пункт 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479.	01.11.2021г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользо- ваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР
по г. Волгодонску УНД и ПР
ГУ МЧС России по Ростовской области
капитан внутренней службы — Недайводин В.Г.

(подпись) М.П.

« 31 » мая 2021г.

Предписание для исполнения получил:

заведующий Мамонтенко Л.Ю.

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

«31» 05 2021г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору